

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ																					
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ		ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ																			
ΕΡΓΟ		ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ																			
ΘΕΣΗ		ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ																			

Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης

Ιδιοκτησία	Οολ (Kcal/h)	Qfi (kcal/h)	Qai (Kcal/h)	Vi (m³)	Qi	ει	Feξi (m²)	Fπαρι (m²)	σFi	ωι	χι	Fi (m²)	y	zi	fi	Si (m²)	Mi	ει	fixei	Πδλ%	Πεδ%
A1	15806	2458	612	257.3	14552	0.0628	108.0	125.7	0.86	0.45	0.00	95.3	0.04	0.20	0.21				0.0132		6.28
A2	14976	2389	721	257.3	14592	0.0630	114.0	125.7	0.91	0.45	0.00	95.3	0.04	0.20	0.21				0.0132		6.30
A3	16000	2596	721	257.3	14799	0.0639	108.0	125.7	0.86	0.45	0.00	95.3	0.04	0.20	0.21				0.0134		6.39
A4	14976	2389	721	257.3	14592	0.0630	114.0	125.7	0.91	0.45	0.00	95.3	0.04	0.20	0.21				0.0132		6.30
B1	12594	1636	612	257.3	13730	0.0593	108.0	125.7	0.86	0.55	0.00	95.3	0.04	0.20	0.31				0.0184		5.93
B2	12495	2067	721	257.3	14270	0.0616	114.0	125.7	0.91	0.55	0.00	95.3	0.04	0.20	0.31				0.0191		6.16
B3	13619	2573	706	257.3	14761	0.0637	108.0	125.7	0.86	0.55	0.00	95.3	0.04	0.20	0.31				0.0197		6.37
B4	12099	1671	721	257.3	13874	0.0599	114.0	125.7	0.91	0.55	0.00	95.3	0.04	0.20	0.31				0.0186		5.99
Γ1	16631	3804	934	309.3	18540	0.0801	127.5	142.2	0.90	0.55	0.00	114.5	0.00	0.20	0.35				0.0280		8.01
Γ2	10604	1663	426	205.3	11250	0.0486	103.5	109.3	0.95	0.55	0.00	95.3	0.04	0.20	0.31				0.0151		4.86
Γ3	13619	2573	706	257.3	14761	0.0638	108.0	125.7	0.86	0.55	0.00	76.5	0.04	0.20	0.31				0.0198		6.38
Γ4	12920	2492	721	257.3	14695	0.0635	114.0	125.7	0.91	0.55	0.00	95.3	0.04	0.20	0.31				0.0197		6.35
Δ1	15275	1557	638	257.3	13677	0.0591	108.0	125.7	0.86	0.45	0.00	95.3	0.04	0.20	0.21				0.0124		5.91
Δ2	15194	2325	670	257.3	14477	0.0625	114.0	125.7	0.91	0.45	0.00	95.3	0.04	0.20	0.21				0.0131		6.25
Δ3	16244	2474	706	257.3	14662	0.0633	108.0	125.7	0.86	0.45	0.00	95.3	0.04	0.20	0.21				0.0133		6.33
Δ4	18517	2003	853	257.3	14338	0.0619	168.0	183.2	0.92	0.45	0.00	115.3	0.00	0.20	0.25				0.0155		6.19
ΣΥΝ:	231569	36670	11189	4117	31569	1.0000													0.2657		100.0

qB = 44.62
ΟΒολ = 183710.00